

違反対象物一覧表（中央区）

令和3年3月23日

法令の略称 法：消防法（昭和23年法律第186号）

防火対象物の名称	所在地	違反の内容		備考
		違反事項（根拠法条）	違反の部分	
建物名称なし	大阪市中央区安土町3丁目4番1号、2号	自動火災報知設備未設置（法第17条）	防火対象物全体	立入検査日 令和2年12月15日
サンプラザ淡路町ビル	大阪市中央区淡路町3丁目4番12号	自動火災報知設備未設置（法第17条）	防火対象物全体	立入検査日 令和2年12月1日
石塚ビル	大阪市中央区北浜2丁目1番14号	①防火管理者未選任（法第8条） ②自動火災報知設備未設置（法第17条）	①防火対象物全体 ②防火対象物全体	立入検査日 令和2年10月26日
KAMON HOTEL NAMBA	大阪市中央区千日前2丁目3番33号	屋内消火栓設備未設置（法第17条）	防火対象物全体	立入検査日 令和2年12月25日
おしゃべりブタ野郎 難波店	大阪市中央区宗右衛門町5番9号	自動火災報知設備未設置（法第17条）	防火対象物全体	立入検査日 令和2年12月7日
堀江ビル	大阪市中央区道修町1丁目1番5号、6号	自動火災報知設備未設置（法第17条）	防火対象物全体	立入検査日 令和2年10月12日
Mido 難波ビル	大阪市中央区難波3丁目1番27号	自動火災報知設備未設置（法第17条）	防火対象物全体	立入検査日 令和2年10月26日
炭火焼き鳥 鶏尽	大阪市中央区難波千日前2番21号	自動火災報知設備未設置（法第17条）	防火対象物全体	立入検査日 令和2年10月30日

違反対象物一覧表（中央区）

令和3年3月23日

法令の略称 法：消防法（昭和23年法律第186号）

防火対象物の名称	所在地	違反の内容		備考
		違反事項（根拠法条）	違反の部分	
串カツ専門店 揚八 裏難波店	大阪市中央区難波千日前3番7号	自動火災報知設備未設置（法第17条）	防火対象物全体	立入検査日 令和2年11月10日
ST日本橋ビルII	大阪市中央区日本橋2丁目1番18号	自動火災報知設備未設置（法第17条）	防火対象物全体	立入検査日 令和2年11月27日
MIDORIビル	大阪市中央区日本橋2丁目5番3号	自動火災報知設備未設置（法第17条）	防火対象物全体	立入検査日 令和3年1月21日
曽根富商事ビル	大阪市中央区博労町1丁目1番6号	自動火災報知設備未設置（法第17条）	防火対象物全体	立入検査日 令和2年11月25日
西川MYビル	大阪市中央区本町4丁目8番7号	屋内消火栓設備未設置（法第17条）	防火対象物全体	立入検査日 令和3年2月5日
近畿ビル	大阪市中央区松屋町9番2号	自動火災報知設備未設置（法第17条）	防火対象物全体	立入検査日 令和元年10月23日
ノモス南船場ビル	大阪市中央区南船場4丁目9番4号	自動火災報知設備未設置（法第17条）	防火対象物全体	立入検査日 令和2年11月13日
日宝CUBE南本町	大阪市中央区南本町2丁目2番10号	防火管理者未選任（法第8条）	防火対象物全体	立入検査日 令和3年2月12日